

旧庁舎等解体工事 環境測定管理記録

2026. 2. 2現在

年	月	騒音最大値 (管理値L5:85dB)	振動最大値 (管理値Lv10:75dB)	アスベスト最大値 (大気中0.3f/l未満) ※測定限界値以下
2025	10月	69	44	測定なし
2025	11月	68	43	測定なし
2025	12月	67	33	0.3未満 (測定限界値未満)
2026	1月	76	64	0.3未満 (測定限界値未満)