

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 高浜町役場

受付番号						24K-0006401	
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 7月 4日	
採水場所(施設)						上水道 着水井	
採水場所						着水井	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						----	
水温						16.0 ℃	
一般細菌	100 個/ml以下	1	1	1	1	1	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.58	0.58	0.58	1	0.58	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1	9	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	11.5	11.5	11.5	1	11.5	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	45	45	45	1	45	
蒸発残留物	500 mg/L以下	99	99	99	1	99	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	6.8	1	6.8	
味	異常でないこと			－	0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし	
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 高浜町役場

受付番号						24K-0006402	
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 7月 4日	
採水場所(施設)						山中簡易水道	
採水場所						循環水槽	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						----	
水温						19.0 ℃	
一般細菌	100 個/ml以下	100	100	100	1	100	
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.27	1.27	1.27	1	1.27	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.15	0.15	0.15	1	0.15	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	1	0.09	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1	9	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	12.3	12.3	12.3	1	12.3	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	51	51	51	1	51	
蒸発残留物	500 mg/L以下	122	122	122	1	122	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	1	0.4	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	1	7.8	
味	異常でないこと			－	0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし	
色度	5 度以下	2.8	2.8	2.8	1	2.8	
濁度	2 度以下	3.6	3.6	3.6	1	3.6	

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 高浜町役場

受付番号						24K-0006403	
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 7月 4日	
採水場所(施設)						鎌倉簡易水道	
採水場所						No.1取水	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						----	
水温						15.0 ℃	
一般細菌	100 個/ml以下	2	2	2	1	2	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	-	1	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.68	0.68	0.68	1	0.68	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	1	0.03	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	1	11	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	9.6	9.6	9.6	1	9.6	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	66	66	66	1	66	
蒸発残留物	500 mg/L以下	132	132	132	1	132	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	1	7.4	
味	異常でないこと			-	0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	1	異常なし	
色度	5 度以下	0.6	0.6	0.6	1	0.6	
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 高浜町役場

受付番号						24K-0006404	
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 7月 4日	
採水場所(施設)						日引簡易水道	
採水場所						沈殿槽	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						----	
水温						20.0℃	
一般細菌	100 個/ml以下	110	110	110	1	110	
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	1	0.003	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.79	0.79	0.79	1	0.79	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.13	0.13	0.13	1	0.13	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.1	0.1	0.10	1	0.1	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1	8	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.006	0.006	0.006	1	0.006	
塩化物イオン	200 mg/L以下	11.0	11.0	11.0	1	11.0	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	30	30	30	1	30	
蒸発残留物	500 mg/L以下	84	84	84	1	84	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.6	1	0.6	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	1	7.6	
味	異常でないこと			－	0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし	
色度	5 度以下	5.2	5.2	5.2	1	5.2	
濁度	2 度以下	3.6	3.6	3.6	1	3.6	

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 高浜町役場

受付番号						24K-0006407	
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 7月 4日	
採水場所(施設)						上瀬飲料水供給施設	
採水場所						原水導水管	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						----	
水温						22.0℃	
一般細菌	100 個/ml以下	130	130	130	1	130	
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.4	<0.02	0.20	2	0.4 0	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	1	0.09	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	1	0.07	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	1	11	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.006	0.006	0.006	1	0.006	
塩化物イオン	200 mg/L以下	16.9	16.9	16.9	1	16.9	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	23	23	23	1	23	
蒸発残留物	500 mg/L以下	76	76	76	1	76	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1	1	1.0	1	1	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	1	7.5	
味	異常でないこと			－	0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし	
色度	5 度以下	4.9	4.9	4.9	1	4.9	
濁度	2 度以下	2.3	2.3	2.3	1	2.3	

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 高浜町役場

受付番号						24K-0006405	
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 7月 4日	
採水場所(施設)						神野・神野浦簡易水道	
採水場所						取水	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						----	
水温						14.0 ℃	
一般細菌	100 個/ml以下	55	55	55	1	55	
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.96	0.96	0.96	1	0.96	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	10	10	1	10	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	12.2	12.2	12.2	1	12.2	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	50	50	50	1	50	
蒸発残留物	500 mg/L以下	115	115	115	1	115	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	1	7.6	
味	異常でないこと			－	0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし	
色度	5 度以下	0.6	0.6	0.6	1	0.6	
濁度	2 度以下	0.2	0.2	0.2	1	0.2	

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 高浜町役場

受付番号						24K-0006406	
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 7月 4日	
採水場所(施設)						宮尾・下 飲料水供給施設	
採水場所						原水導水管	
浄・原						原水	
遊離残留塩素						----	
水温						21.0 ℃	
一般細菌	100 個/ml以下	130	130	130	1	130	
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	1	0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.6	0.6	0.60	1	0.6	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下				0		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0		
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0		
臭素酸	0.01 mg/L以下				0		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	1	0.09	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	1	0.07	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1	8	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	10.4	10.4	10.4	1	10.4	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	31	31	31	1	31	
蒸発残留物	500 mg/L以下	83	83	83	1	83	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	1	0.8	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	1	7.6	
味	異常でないこと			－	0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし	
色度	5 度以下	4.4	4.4	4.4	1	4.4	
濁度	2 度以下	1.9	1.9	1.9	1	1.9	