水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						23K-0139301	23K-0150201	23K-0164201	24K-0006301	24K-0022801	24K-0045201
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 4月11日	令和 6年 5月 9日	令和 6年 6月 6日	令和 6年 7月 4日	令和 6年 8月 1日	令和 6年 9月 5日
採水場所(施設)						上水道 和田地係	上水道 和田地係	上水道 和田地係	上水道 和田地係	上水道 和田地係	上水道 和田地係
採水場所						せゝらぎランド	せゝらぎランド	せゝらぎランド	せゝらぎランド	せゝらぎランド	せゝらぎランド
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
水温						15.0 ℃	19.0 ℃	21.0 ℃	25.0 ℃	29.0 ℃	27.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1			<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1			<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	1			0.002			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.55	0.55	0.55	1			0.55			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1			<0.08			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1			<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4			<0.06			<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1			<0.03			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	1			0.04			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1			9			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
塩化物イオン	200 mg/L以下	16.8	11.2	12.6	12	13.4	13.1	12.5	11.7	11.3	11.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	43	43	43	1			43			
蒸発残留物	500 mg/L以下	84	84	84	1			84			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.1	6.8	6.9	12	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						24K-0059001	24K-0075801	24K-0089301	24K-0102001	24K-0117301	24K-0129701
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年10月 3日	令和 6年11月 7日	令和 6年12月 5日	令和 7年 1月 9日	令和 7年 2月12日	令和 7年 3月 6日
採水場所(施設)						上水道 和田地係	上水道 和田地係	上水道 和田地係	上水道 和田地係	上水道 和田地係	上水道 和田地係
採水場所						せゝらぎランド	せゝらぎランド	せゝらぎランド	せゝらぎランド	せゝらぎランド	観光協会
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L
水温						26.0 ℃	19.0 ℃	14.0 ℃	7.0 ℃	9.0 ℃	10.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.55	0.55	0.55	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4			<0.06			<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	16.8	11.2	12.6	12	11.8	11.2	11.3	11.9	14.9	16.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	43	43	43	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	84	84	84	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.8	6.9	12	6.8	6.8	6.8	7.1	6.8	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						23K-0139302	23K-0150202	23K-0164301	24K-0006302	24K-0022802	24K-0045202
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 4月11日	令和 6年 5月 9日	令和 6年 6月 6日	令和 6年 7月 4日	令和 6年 8月 1日	令和 6年 9月 5日
採水場所(施設)						上水道 湯谷地係	上水道 湯谷地係	上水道 湯谷地係	上水道 湯谷地係	上水道 湯谷地係	上水道 湯谷地係
採水場所						緑地公園	緑地公園	緑地公園	緑地公園	緑地公園	緑地公園
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L
水温						16.0 ℃	18.0 ℃	18.0 ℃	19.0 ℃	22.0 ℃	21.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下				0						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				0						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下				0						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				0						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下				0						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				0						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				0						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下				0						
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4			<0.06			<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				0						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下				0						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				0						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				0						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下				0						
塩化物イオン	200 mg/L以下	16.7	11.2	12.6	12	13.4	13.1	12.5	11.6	11.2	11.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				0						
蒸発残留物	500 mg/L以下				0						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0						
フェノール類	0.005 mg/L以下				0						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.1	6.7	6.8	12	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						24K-0059002	24K-0075802	24K-0089302	24K-0102002	24K-0117302	24K-0129702
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年10月 3日	令和 6年11月 7日	令和 6年12月 5日	令和 7年 1月 9日	令和 7年 2月12日	令和 7年 3月 6日
採水場所(施設)						上水道 湯谷地係	上水道 湯谷地係	上水道 湯谷地係	上水道 湯谷地係	上水道 湯谷地係	上水道 湯谷地係
採水場所						緑地公園	緑地公園	緑地公園	緑地公園	緑地公園	緑地公園
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L
水温						21.0 ℃	18.0 ℃	17.0 ℃	12.0 ℃	13.0 ℃	13.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下				0						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				0						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下				0						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				0						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下				0						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				0						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				0						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下				0						
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4			<0.06			<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				0						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下				0						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				0						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				0						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下				0						
塩化物イオン	200 mg/L以下	16.7	11.2	12.6	12	11.8	11.2	11.3	12.0	14.9	16.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				0						
蒸発残留物	500 mg/L以下				0						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0						
フェノール類	0.005 mg/L以下				0						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.7	6.8	12	6.8	6.7	6.8	7.1	6.8	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						23K-0139303	23K-0150203	23K-0164202	24K-0006303	24K-0022803	24K-0045203
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 4月11日	令和 6年 5月 9日	令和 6年 6月 6日	令和 6年 7月 4日	令和 6年 8月 1日	令和 6年 9月 5日
採水場所(施設)						山中簡易水道	山中簡易水道	山中簡易水道	山中簡易水道	山中簡易水道	山中簡易水道
採水場所						白井集会所	白井集会所	白井集会所	白井集会所	白井集会所	白井集会所
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
水温						14.0 ℃	17.0 ℃	19.0 ℃	24.0 ℃	27.0 ℃	26.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1			<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1			<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.25	1.25	1.25	1			1.25			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1			<0.08			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1			<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.2	<0.06	0.10	4			<0.06			0.14
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4			0.003			0.004
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.014	0.007	0.010	4			0.01			0.014
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.032	0.014	0.023	4			0.024			0.032
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.009	0.003	0.006	4			0.007			0.009
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.005	0.004	0.004	4			0.004			0.005
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1			<0.03			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	10	10	1			10			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.4	11.9	12.9	12	12.8	12.9	12.8	11.9	12.8	13.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	47	47	47	1			47			
蒸発残留物	500 mg/L以下	109	109	109	1			109			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	0.5	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	8.0	7.8	7.9	12	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						24K-0059003	24K-0075803	24K-0089303	24K-0102003	24K-0117303	24K-0129703
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年10月 3日	令和 6年11月 7日	令和 6年12月 5日	令和 7年 1月 9日	令和 7年 2月12日	令和 7年 3月 6日
採水場所(施設)						山中簡易水道	山中簡易水道	山中簡易水道	山中簡易水道	山中簡易水道	山中簡易水道
採水場所						白井集会所	白井集会所	白井集会所	白井集会所	白井集会所	白井集会所
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
水温						24.0 ℃	17.0 ℃	12.0 ℃	7.0 ℃	4.0 ℃	7.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.25	1.25	1.25	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.2	<0.06	0.10	4			0.2			0.07
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4			0.002			<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.014	0.007	0.010	4			0.01			0.007
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.032	0.014	0.023	4			0.021			0.014
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.009	0.003	0.006	4			0.005			0.003
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.005	0.004	0.004	4			0.004			0.004
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	10	10	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.4	11.9	12.9	12	12.8	12.9	13.4	13.1	13.1	13.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	47	47	47	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	109	109	109	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	0.5	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	8.0	7.8	7.9	12	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						23K-0139304	23K-0150204	23K-0164203	24K-0006304	24K-0022804	24K-0045204
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 4月11日	令和 6年 5月 9日	令和 6年 6月 6日	令和 6年 7月 4日	令和 6年 8月 1日	令和 6年 9月 5日
採水場所(施設)						鎌倉簡易水道	鎌倉簡易水道	鎌倉簡易水道	鎌倉簡易水道	鎌倉簡易水道	鎌倉簡易水道
採水場所						生活改善センター	生活改善センター	生活改善センター	生活改善センター	生活改善センター	生活改善センター
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
水温						16.0 ℃	16.0 ℃	21.0 ℃	24.0 ℃	27.0 ℃	28.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1			<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1			<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.03	1.03	1.03	1			1.03			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1			<0.08			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1			<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09	<0.06	0.06	4			0.08			0.09
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.001	0.002	4			0.001			0.003
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.001	0.003	4			0.002			0.007
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	4			0.001			0.003
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1			<0.03			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12	12	12	1			12			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
塩化物イオン	200 mg/L以下	14.5	12.7	13.2	12	12.7	12.7	12.7	12.9	13.3	14.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	60	60	60	1			60			
蒸発残留物	500 mg/L以下	127	127	127	1			127			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.9	7.6	7.8	12	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						24K-0059004	24K-0075804	24K-0089304	24K-0102004	24K-0117304	24K-0129704
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年10月 3日	令和 6年11月 7日	令和 6年12月 5日	令和 7年 1月 9日	令和 7年 2月12日	令和 7年 3月 6日
採水場所(施設)						鎌倉簡易水道	鎌倉簡易水道	鎌倉簡易水道	鎌倉簡易水道	鎌倉簡易水道	鎌倉簡易水道
採水場所						生活改善センター	生活改善センター	生活改善センター	生活改善センター	生活改善センター	生活改善センター
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
水温						25.0 ℃	20.0 ℃	14.0 ℃	11.0 ℃	8.0 ℃	8.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.03	1.03	1.03	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09	<0.06	0.06	4			0.08			<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.001	0.002	4			0.001			0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.001	0.003	4			0.001			0.002
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	4			<0.001			0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12	12	12	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	14.5	12.7	13.2	12	14.5	13.4	13.3	12.8	13.2	12.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	60	60	60	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	127	127	127	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.6	7.8	12	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						23K-0139305	23K-0150205	23K-0164204	24K-0006305	24K-0022805	24K-0047901
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 4月11日	令和 6年 5月 9日	令和 6年 6月 6日	令和 6年 7月 4日	令和 6年 8月 1日	令和 6年 9月 9日
採水場所(施設)						日引簡易水道	日引簡易水道	日引簡易水道	日引簡易水道	日引簡易水道	日引簡易水道
採水場所						気比神社	気比神社	気比神社	気比神社	気比神社	気比神社
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L
水温						15.0 ℃	19.0 ℃	21.0 ℃	24.0 ℃	29.0 ℃	30.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1			<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1			<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	1			0.003			
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.74	0.74	0.74	1			0.74			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1			<0.08			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1			<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.21	<0.06	0.12	4			<0.06			0.21
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.011	0.003	0.007	4			0.009			0.011
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.005	0.007	4			0.005			0.012
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.038	0.015	0.023	4			0.022			0.038
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	4			0.004			0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.014	0.006	0.009	4			0.008			0.014
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1			<0.03			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1			9			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.4	11.3	12.5	12	12.8	12.2	12.2	11.3	11.9	12.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34	34	34	1			34			
蒸発残留物	500 mg/L以下	74	74	74	1			74			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量)	3 mg/L以下	0.8	0.4	0.5	12	0.6	0.7	0.5	0.8	0.5	0.4
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.9	7.5	7.7	12	7.6	7.8	7.7	7.7	7.9	7.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.8	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.6	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						24K-0059005	24K-0075805	24K-0089305	24K-0102005	24K-0117305	24K-0129705
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年10月 3日	令和 6年11月 7日	令和 6年12月 5日	令和 7年 1月 9日	令和 7年 2月12日	令和 7年 3月 6日
採水場所(施設)						日引簡易水道	日引簡易水道	日引簡易水道	日引簡易水道	日引簡易水道	日引簡易水道
採水場所						気比神社	気比神社	気比神社	気比神社	気比神社	気比神社
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L
水温						26.0 ℃	20.0 ℃	14.0 ℃	10.0 ℃	6.0 ℃	10.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.74	0.74	0.74	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.21	<0.06	0.12	4			0.17			0.08
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.011	0.003	0.007	4			0.004			0.003
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.005	0.007	4			0.006			0.006
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.038	0.015	0.023	4			0.018			0.015
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.014	0.006	0.009	4			0.008			0.006
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.4	11.3	12.5	12	12.9	12.4	12.6	12.5	13.4	13.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34	34	34	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	74	74	74	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	0.8	0.4	0.5	12	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.5	7.7	12	7.9	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.8	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						23K-0139308	23K-0150208	23K-0164207	24K-0006308	24K-0022808	24K-0045208
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 4月11日	令和 6年 5月 9日	令和 6年 6月 6日	令和 6年 7月 4日	令和 6年 8月 1日	令和 6年 9月 5日
採水場所(施設)						上瀬飲料水供給施設	上瀬飲料水供給施設	上瀬飲料水供給施設	上瀬飲料水供給施設	上瀬飲料水供給施設	上瀬飲料水供給施設
採水場所						ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
水温						14.0 ℃	16.0 ℃	19.0 ℃	24.0 ℃	27.0 ℃	26.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1			<0.0003			
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1			<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.39	0.39	0.39	1			0.39			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1			<0.08			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1			<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.24	<0.06	0.12	4			0.12			0.24
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.024	<0.001	0.008	4			0.006			0.024
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.011	0.004	0.007	4			0.005			0.011
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.055	0.008	0.025	4			0.018			0.055
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.011	<0.003	0.004	4			0.004			0.011
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.02	0.002	0.009	4			0.007			0.02
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.07	<0.02	0.02	6			0.03			0.07 0
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1			<0.03			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12	12	12	1			12			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
塩化物イオン	200 mg/L以下	20.8	17.9	19.5	12	20.8	19.2	19.0	17.9	18.4	18.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	23	23	23	1			23			
蒸発残留物	500 mg/L以下	76	76	76	1			76			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	1.1	0.4	0.7	12	0.5	0.7	0.5	0.9	0.7	1
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.1	7.3	12	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.9	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						24K-0059008	24K-0075808	24K-0089308	24K-0102008	24K-0117308	24K-0129708
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年10月 3日	令和 6年11月 7日	令和 6年12月 5日	令和 7年 1月 9日	令和 7年 2月12日	令和 7年 3月 6日
採水場所(施設)						上瀬飲料水供給施設	上瀬飲料水供給施設	上瀬飲料水供給施設	上瀬飲料水供給施設	上瀬飲料水供給施設	上瀬飲料水供給施設
採水場所						ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
水温						25.0 ℃	16.0 ℃	15.0 ℃	9.0 ℃	5.0 ℃	9.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.39	0.39	0.39	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.24	<0.06	0.12	4			0.12			<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.024	<0.001	0.008	4			0.003			<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.011	0.004	0.007	4			0.007			0.004
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.055	0.008	0.025	4			0.017			0.008
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.011	<0.003	0.004	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.02	0.002	0.009	4			0.006			0.002
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4			0.001			0.002
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.07	<0.02	0.02	6			0.03 0			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12	12	12	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	20.8	17.9	19.5	12	19.0	19.5	19.9	20.5	20.3	20.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	23	23	23	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	76	76	76	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	1.1	0.4	0.7	12	1.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.1	7.3	12	7.5	7.1	7.4	7.2	7.3	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.9	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						23K-0139306	23K-0150206	23K-0164205	24K-0006306	24K-0022806	24K-0045206
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 4月11日	令和 6年 5月 9日	令和 6年 6月 6日	令和 6年 7月 4日	令和 6年 8月 1日	令和 6年 9月 5日
採水場所(施設)						神野・神野浦簡易水道	神野・神野浦簡易水道	神野・神野浦簡易水道	神野・神野浦簡易水道	神野・神野浦簡易水道	神野・神野浦簡易水道
採水場所						ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
水温						14.0 ℃	17.0 ℃	20.0 ℃	25.0 ℃	30.0 ℃	28.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1			<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1			<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.96	0.96	0.96	1			0.96			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1			<0.08			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1			<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06	<0.06	<0.06	4			<0.06			0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.003	0.005	4			0.005			0.007
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.016	0.007	0.012	4			0.011			0.016
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.001	0.002	4			0.002			0.003
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.005	0.003	0.004	4			0.004			0.005
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1			<0.03			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	10	10	1			10			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.4	12.5	12.8	12	12.6	12.6	12.5	12.5	12.7	12.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	49	49	49	1			49			
蒸発残留物	500 mg/L以下	114	114	114	1			114			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.8	7.6	7.8	12	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						24K-0059006	24K-0075806	24K-0089306	24K-0102006	24K-0117306	24K-0129706
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年10月 3日	令和 6年11月 7日	令和 6年12月 5日	令和 7年 1月 9日	令和 7年 2月12日	令和 7年 3月 6日
採水場所(施設)						神野・神野浦簡易水道	神野・神野浦簡易水道	神野・神野浦簡易水道	神野・神野浦簡易水道	神野・神野浦簡易水道	神野・神野浦簡易水道
採水場所						ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館	ふれあい会館
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
水温						26.0 ℃	21.0 ℃	16.0 ℃	8.0 ℃	7.0 ℃	8.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.96	0.96	0.96	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06	<0.06	<0.06	4			0.06			<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.003	0.005	4			0.006			0.003
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.016	0.007	0.012	4			0.012			0.007
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.001	0.002	4			0.002			0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.005	0.003	0.004	4			0.004			0.003
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	10	10	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.4	12.5	12.8	12	12.7	12.9	12.9	12.7	12.9	13.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	49	49	49	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	114	114	114	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.6	7.8	12	7.8	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						23K-0139307	23K-0150207	23K-0164206	24K-0006307	24K-0022807	24K-0047902
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 4月11日	令和 6年 5月 9日	令和 6年 6月 6日	令和 6年 7月 4日	令和 6年 8月 1日	令和 6年 9月 9日
採水場所(施設)						宮尾・下 飲料水供給施設	宮尾・下 飲料水供給施設	宮尾・下 飲料水供給施設	宮尾・下 飲料水供給施設	宮尾・下 飲料水供給施設	宮尾・下 飲料水供給施設
採水場所						集会所	集会所	集会所	集会所	集会所	集会所
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L
水温						16.0 ℃	15.0 ℃	19.0 ℃	22.0 ℃	24.0 ℃	26.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1			<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1			<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	1			0.001			
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.53	0.53	0.53	1			0.53			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1			<0.08			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1			<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.25	0.09	0.16	4			0.13			0.25
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.049	0.004	0.022	4			0.022			0.049
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.008	0.006	0.007	4			0.006			0.008
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.08	0.018	0.043	4			0.042			0.08
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.023	0.004	0.013	4			0.015			0.023
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.023	0.007	0.014	4			0.014			0.023
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1			<0.03			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1			<0.01			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1			9			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.5	11.3	12.4	12	12.5	12.8	12.1	11.3	12.3	13.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	32	32	32	1			32			
蒸発残留物	500 mg/L以下	79	79	79	1			79			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	1.1	0.4	0.7	12	0.6	0.5	0.6	1.1	0.8	0.9
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.4	7.7	12	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.9	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.6	0.8
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　高浜町役場

受付番号						24K-0059007	24K-0075807	24K-0089307	24K-0102007	24K-0117307	24K-0129707
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年10月 3日	令和 6年11月 7日	令和 6年12月 5日	令和 7年 1月 9日	令和 7年 2月12日	令和 7年 3月 6日
採水場所(施設)						宮尾・下 飲料水供給施設	宮尾・下 飲料水供給施設	宮尾・下 飲料水供給施設	宮尾・下 飲料水供給施設	宮尾・下 飲料水供給施設	宮尾・下 飲料水供給施設
採水場所						集会所	集会所	集会所	集会所	集会所	集会所
浄・原						浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L
水温						24.0 ℃	18.0 ℃	13.0 ℃	12.0 ℃	9.0 ℃	8.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.53	0.53	0.53	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.25	0.09	0.16	4			0.17			0.09
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.049	0.004	0.022	4			0.013			0.004
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.008	0.006	0.007	4			0.007			0.007
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.08	0.018	0.043	4			0.032			0.018
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.023	0.004	0.013	4			0.009			0.004
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.023	0.007	0.014	4			0.012			0.007
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.5	11.3	12.4	12	13.5	11.8	12.4	12.2	13.0	12.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	32	32	32	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	79	79	79	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	1.1	0.4	0.7	12	0.7	0.8	0.7	0.5	0.4	0.5
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.4	7.7	12	7.7	7.6	7.6	7.9	7.6	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.9	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1